




CORTE A-A
ESC. 1/75



CORTE B-B
ESC. 1/75



FACHADA 01
ESC. 1/75



IMPLANTAÇÃO
ESC. 1/200

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS



PISO:

- A1 - REVESTIMENTO DE PISO COM PLACAS DE BORRACHA PLURISOMA PRETO PASTELADO OU EQUIVALENTE.
A2 - REESTRUTURAÇÃO DE PISO E PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUAVIL, CORAL OU NIMODOR, EM FACHAS COM LARGURA DE 10CM, PARA DEMARCAÇÃO DE QUADROS DE ESPORTES.
A3 - APLICAÇÃO DE RESINA EPOXI SOBRE PISO EM CONCRETO POLIDO, INTERNO 587 - RES. INTERNACIONAL OU EQUIV., A TRÊS DEMÃOS, COM APLICADOR DE SELADOR A BASE DE EPOXI, 1 DEMÃO.
A4 - PISO EXISTENTE A PERMANECER

PARADE:

- B1 - LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ACRILICA, COR AREIA, MARCAS DE REFERENCIA SUAVIL, CORAL E METALIZO, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
B2 - LIMPEZA DE CERMÃMA EXISTENTE ATÉ 1,00M, LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ACRILICA, COR AREIA, MARCAS DE REFERENCIA SUAVIL, CORAL E METALIZO, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS A PARTIR DE 1,05 ATÉ FORRO DO TETO.
B3 - APOICAMENTO E ASENTAMENTO DE CERMÃMA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELANE, CERMÃMA OU PORTBOLLO, COR VERDE CLARO, COM RELENTE ESP. 0,5 CM, EMPANHADO PORBACHA COLANTE ATÉ 1,00M, LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ACRILICA, COR AREIA, MARCAS DE REFERENCIA SUAVIL, CORAL E METALIZO, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS A PARTIR DE 1,05 ATÉ FORRO DO TETO.

TETO:

- T1 - PINTURA EXISTENTE A PERMANECER.

RODAPE:

- D1 - NÃO SE APLICA.

LOCAL: AL. JOSÉ CARLO, CENTRO DE CONCEIÇÃO DE CASTELO - ES

AUTOR DO PROJETO:

ENRº CLAUDIO MAGALHÃES - CREA/ES/05



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DE CASTELO

REGULARIZAÇÃO E REFORMA

UMEF SANTO ANTONIO DO AREAO

ARQUITETURA

IMPLANTAÇÃO, CORTES E FACHADA 01

ESCALA: N° CONTRATAÇÃO: NÚMERO PREFEITURA: REVISÃO:

INDICADA: EN5601012CAQ002 02/04 0

(A1)

NOTAS

- 1 - COTAS EM CENTÍMETROS;
- 2 - OS NÍVEIS ESTÃO REFERENCIADOS AO PISO ACABADO;
- 3 - DIMENSÕES DAS ESCALARIAS EXISTENTES REPRESENTADAS EM PLANTA BAIXA;
- 4 - TODO O REBOCO DO PERÍMETRO EXTERNO DA ESCOLA, DO RODAPÉ ATÉ ALTURA DE 1,00m, DEVERÁ SER APOICADO E O REBOCO NOVO IMPERMEABILIZADO DESDE O BALDAME COM ARGAMASSA DE BOL 2;
- 5 - CALÇADA EXISTENTE DE CONCRETO NO PERÍMETRO DA ESCOLA DEVERÁ SER DESALADA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO BALDAME E CONSTRUÇÃO DE NOVA CALÇADA EM CONCRETO INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO.

- 6 - PARA PLANTAS DAS PAVIMENTOS TERRENO E SUPERIOR E SITUAÇÃO DA ESCOLA, VER DES. Nº EN5601012CAQ001.
- 7 - PARA PLANTAS DOS PAVIMENTOS TERRENO E SUPERIOR DA QUADRA, VER DES. Nº EN5601012CAQ003.

0	REVISÃO	REV.	DESCRIÇÃO	PROJ.	DES.	VER.	APR.	SEC.	DATA
0	01/04/14								